

Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Бања Лука

Број: 10/3-015-4135-16/15
Датум: 10.09.2015. године

Комисија за провођење конкурентског захтјева за избор
најповољнијег понуђача за набавку система за алтернативно напајање - агрегат

ЗАПИСНИК О ПРЕГЛЕДУ И ОЦЈЕНИ ПОНУДА

Предмет набавке: Систем за алтернативно напајање - агрегат
ЦПВ код: 72251000-9
Врста поступка: Конкурентски захтјев
Број набавке: 10/3-015-4135-2/15

Број обавјештење о набавци са Портала јавних набавки: број: 273-7-1-118-3-79/15
објављено дана 10.07.2015. године

Критеријум за додјелу уговора: Најнижа цијена
Процијењена вриједност набавке: 20.750,00 КМ без ПДВ-а
Датум почетка прегледа и оцјена понуда: 09.09.2015. године у 08:35 часова

Назив и сједишта свих понуђача, према редослиједу запримања понуда:

Р. бр.	НАЗИВ ПОНУЂАЧА	Дан и сат пријема
1	«ДОС Електро» д.о.о. Бања Лука	20.07.2015. 10:30
2	«Toscana» д.о.о. Бања Лука	20.07.2015. 11:55
3	«Техничко еколошки завод» д.о.о. Бања Лука	20.07.2015. 11:55
4	«Визија Комуникације» д.о.о. Бања Лука	20.07.2015. 13:20
5	«Албат» д.о.о. Сарајево	21.07.2015. 09:00

Након извршеног прегледа достављених понуда, Комисија је констатовала следеће:

- Понуђачи: «Техничко еколошки завод» д.о.о. Бања Лука и «Визија Комуникације» д.о.о. Бања Лука своје понуде нису доставили у складу са тачком 4.2 Конкурентског захтјева из разлога што листови понуде нису чврсто увезани, ни нумерисани.
- Понуђач «Toscana» д.о.о. Бања Лука у својој понуди није доставио копију Извода из судског регистра о свим битним елементима и подацима о регистрованој дјелатности, а како је тражено тачком 2.2. под б) позива.
- Понуђач «Албат» д.о.о. Сарајево у техничкој спецификацији понудио производ који има техничке карактеристике које нису у складу са заданим минималним техничким карактеристикама и то:
 - Резервоар за гориво: понуђено 160 l, тражено минимално 170 l.
 - Потрошња на 100% оптерећења: понуђено 18,7 l/h; тражено максимално 16 l/h.
- Понуђач «ДОС Електро» д.о.о. Бања Лука у техничкој спецификацији понудио производ који има техничке карактеристике које нису у складу са заданим минималним техничким карактеристикама и то:
 - димензије агрегата: понуђена: Дужина 2300мм; ширина 1060мм, висина 1680мм; тражено: Дужина 2340мм; ширина 1000мм, висина 1800мм.
 - Припадајућа опрема: расхладна течност понуђено до -30 °С; тражено до -38 °С.

На основу резултата прегледа понуда, Комисија је понуде испуђача: «Техничко еколошки завод» д.о.о. Бања Лука, «Визија Комуникације» д.о.о. Бања Лука «Тоскана» д.о.о. Бања Лука, «ДОС Електро» д.о.о. Бања Лука и «Албат» д.о.о. Сарајево одбацила као неприхватљиве, те предлаже директору Фонд здравственог осигурања Републике Српске да се набавка система за алтернативно напајање - агрегата поништи из разлога што није достављена нити једна прихватљива понуда.

Датум завршетка прегледа и оцјене: 09.09.2015. године у 15:30.

Име и презиме особа које су извршиле преглед и оцјену понуда:

Ивана Дардић, дипл. економиста –предсједник

Ивана Дардић

Милосавка Пузић, дипл.инж.ел. – члан

Милосавка Пузић

Горан Дукић, дипл.инж.ел. – члан

Горан Дукић

Ђорђе Цвијић, дипл.економиста – секретар

Ђорђе Цвијић