

**Фонд здравственог осигурања  
Републике Српске  
Бања Лука**

Број: 07/015-1961-12/20

Датум: 02.06.2020. године

На основу члана 64. став (1) тачка а) и члана 70 став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14), и Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-7193-11/15 од 07.12.2015. године, на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење конкурентског захтјева јавне набавке радова за реконструкцију главног електро енергетског разводног ормара за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске, доносим

**ОДЛУКА**

о избору најповољнијег понуђача

**I**

Уговор за реализацију набавке радова за реконструкцију главног електро енергетског разводног ормара за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске, по Конкурентском захтјеву, број: 07/015-1961/20, додјелује се понуђачу:

- «Електрообнова» д.о.о. Бања Лука

Ред. бр.	Опис	Јед. мјере	Кол.	Јединична цијена у КМ без ЦДВ-а	Укупна вриједност у КМ без ЦДВ-а
<b>A</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.	Припремни радови, снимање постојећег стања, организација радова, израда шема за ормар и динамичког плана радова.	комплет	1	120,00	120,00
2.	Демонтажа постојеће опреме у разводном ормару (демонтажу вршити уз присуство одговорног лица испред Инвеститора те направити записник о демонтираној опреми – количинама и типу опреме), привремено предспајање напајања за приоритетне потрошаче који не смију остати без напајања ел. енергијом са радом агрегата као "back up" систем. Извођач је дужан приликом радова обезбиједити резервно напајање потрошача тј. дужан је током радова на градилиште допремити агрегат који ће обезбиједити стално напајање потрошача који не смију остати без напајања. Потребно је контактирати надлежно електродистрибутивно предузеће ради скидања пломби у дијелу ормара који је пломбиран и усагласити са надлежним електродистрибутивним предузећем техничке детаље око дијела ормара на којим они имају право службости.	комплет	1	250,00	250,00
<b>B</b>	<b>РАЗВОДНИ ОРМАР – ИСПОРУКА И МОНТАЖА</b>				
1	Компактни прекидач снаге тип АЕ, 3Р, 50кА, 630А тип као МС 363232-произвођача Schrack Technik са даљинским исклопником тип: МС 299763 даљински исклопник за МС2/3, 208-250 V AC/DC за МС2/ и помоћни контактима N/O (радни), предња монтажа – ММ216376, са могућношћу уградње моторног погона за МС2, 208-240V AC, тип као МС299832.	ком	1	1.300,00	1.300,00
2	Компактни прекидач снаге тип А, 3Р, 50кА, 500А тип као МС350231 – произвођача Schrack Technik.	ком	2	1.100,00	2.200,00
3	Компактни прекидач снаге тип А, 3Р/400А/50кА, тип као МЗ340231 – произвођача Schrack Technik.	ком	2	700,00	1.400,00
4	NV раставна склопка вел. 00 160А, 3Р, М8, на монтажну плочу, тип као ISA05222-AA	ком	25	90,00	2.250,00
5	NH00 осигурачи од 6-160, 690V, gG	ком	75	3,45	258,75
6	NV раставна склопка ARROW BLUE вел. 1 250 А, 3Р, М10, 60 mm, тип као SA05290-A.	ком	6	130,00	780,00
7	NH1 осигурачи од А 63-250, 690V, gG.	ком	18	9,85	177,30
8	Заштитни прекидач, С карактеристика, 25А, 1-полни, 10 кА, тип као ВМ017125 произвођача Schrack Technik.	ком	40	6,00	240,00
9	Заштитни прекидач AMPARO 10кА, С 6А, 1-полни, тип као АМ017106 - произвођача Schrack Technik.	ком	5	6,00	30,00
10	Склопка 0-1 за Р10, Теретна склопка, 3Р 250А, тип као МС225034 – произвођача Schrack Technik.	ком	1	150,00	150,00
11	Уградња нових струјних мјерних трансформатора са одобрењем типа од завода за мјеритељство те комуникације са надлежним дистрибутивним предузећем у вези са пломбирањем истих и одабира типа истих.	ком	6	110,00	660,00

12	Уградња мултиметра MULTIMETAR PM5100 MODBUS RS485 са IFE-INTERFACE ETHERNETGATEWAY и напајањем POWER напајач 24VDC1.2 AM и одговарајућим струјним мјерним трансформаторима. Мултиметар уградити на врата ормара и повезати са системом даљинског праћења.	комплет	1	850,00	850,00
13	Бакарне сабирнице 50x5 mm	kg	25	15,00	375,00
14	Испорука PF проводника и каблова:				
-	PF проводник 240 mm <sup>2</sup>	m	16	40,00	640,00
-	PF проводник 185 mm <sup>2</sup>	m	12	35,00	420,00
-	PF проводник 95 mm <sup>2</sup>	m	12	17,00	204,00
-	PF проводник 50 mm <sup>2</sup>	m	25	14,00	350,00
-	PF проводник 35 mm <sup>2</sup>	m	25	10,00	250,00
-	PF проводник 16 mm <sup>2</sup>	m	35	5,00	175,00
-	PF проводник 10 mm <sup>2</sup>	m	35	3,00	105,00
15	Редне стезаљке 16-70 mm <sup>2</sup>	комплет	1	200,00	200,00
16	PF проводник 1,5-6 mm <sup>2</sup> за семирање сигналних струјних кругова.	m	100	4,00	400,00
17	Кабал NHXH 3x1,5 mm <sup>2</sup> од РРС централе до прекидача на даљински окидач.	m	50	4,20	210,00
18	Испорука и уградња LED свјетилке у ормару и граничког прекидача (свјетилка мора да се пали аутоматски отварањем врата ормара).	ком	1	15,00	15,00
19	Постављање изолационих преграда, темељних плоча, скидање врата, фарбање комплетног ормара, аранжирање свих каблова унутар ормара.	комплет	1	400,00	400,00
20	Остали ситни материјал (стопице, вијци, везице, ознаке елемената и проводника, кабловске уводнице и завршци за каблове - кабловске завршнице NN, цеп за документацију).	комплет	1	185,00	185,00
<b>Ц</b>	<b>ЗАВРШНИ РАДОВИ</b>				
1	Испитивање комплетног новог разводног ормара и свих кабловских излаза којим су напојени потрошачи у овом објекту као и напојног кабла за ормар са издавањем испитних протокола и агеста материјала и опреме, те пуштање у рад. Израда документације за разводни ормар, израда шема везивања и једнополне шеме.	комплет	1	400,00	400,00
				<b>Укупно без ПДВ-а:</b>	<b>14.995,05</b>
				<b>ПДВ 17%:</b>	<b>2.549,16</b>
				<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>	<b>17.544,21</b>

## II

Понуда понуђача из тачке I ове Одлуке је била најповољнија по предметној набавци из разлога што је остварила највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 07/015-1961/20.

## III

Ова Одлука обавиће се на веб страници Уговорног органа истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (6) Закона о јавним набавкама.

## IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Рјешењем о одобравању јавне набавке, број: 07/015-1961-1/20 од 11.05.2020. године покренут је конкурентски захтјев за набавку радова за реконструкцију главног електро енергетског разводног ормара за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Комисија је након свог именовања Рјешењем о именовању Комисије за провођење поступака јавне набавке Уговорног органа број: 07/015-1961-2/20 од 11.05.2020. године донијела Пословник о раду комисије у којем су прописани задаци комисије и начин рада.

Обавјештење о набавци, број 273-7-3-89-3-89/20 од 14.05.2020. године и Тендерска документација су објављени на Порталу јавних набавки уз упућивање захтјева за доставу понуда на 3 адресе понуђача. Истовремено је на сајту Уговорног органа објављено Обавјештење о набавци.

У предметном поступку нису упућивани захтјеви за појашњење Тендерске документације и нису изјављиване жалбе. У остављеном року понуду је доставио један понуђач.

Јавно отварање је извршено 01.06.2020. године и о истом је сачињен Записник. На састанку одржаном 02.06.2020. године извршен је преглед и оцјена приспјеле понуде.

Преглед квалификационе документације је извршен како је назначено у табели:

ДОКУМЕНТИ	«Електрообнова» д.о.о. Бања Лука
Образац за вриједност понуде – Анекс 1	стр. 2
Изјава члан 45. – Анекс 2	стр. 3
Изјава члан 52. – Анекс 3	стр. 6
Изјава понуђача о року плаћања	стр. 10
Изјава понуђача о преференцијалном третману домаћег	стр. 7
Актуелни извод из судског регистра	стр. 4
Изјава да ће по завршетку радова издати гаранцију на период од 24 мјесеца од дана завршетка радова и пуштања ормара у рад	стр. 8
Изјаву о прихватању рока извођења радова: 4 дана од дана потписивања уговора	стр. 9
Изјаву о достављању гаранције за добро извршење уговора	стр. 11

Комисија је констатовала да је понуђач доставио своју понуду у складу са захтјевима прописаним предметном Тендерском документацијом, те је извршила оцјену у складу са критеријумом економски најповољније понуде и утврдила ранг како слиједи:

ПОНУЂАЧ	КРИТЕРИЈУМИ		БОДОВИ		УКУПНО	РАНГ
	Цијена без ПДВ-а	Рок плаћања (број дана)	Цијена: 99%	Рок плаћања: 1%		
«Електрообнова» д.о.о. Бања Лука	14.995,05	60	99	1	100	1

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

#### Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган овом одлуком прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега, има право изјавити жалбу на ову одлуку. Жалба се изјављује на начин и у форми дефинисаној члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Извршни директор за јавне набавке  
Борђе Цвијић, дипл. економиста

*Borje Cvijic*



В. Д. ДИРЕКТОР  
Дејан Кустурић, дипл. економиста

*Dejan Kusturic*

